



JA-63 "Profi" Gebruikers handleiding



Let op: **Functies van dit systeem kunnen substantieel gewijzigd worden door programmering tijdens installatie. De installateur dient gebruikers instructies te geven hoe het systeem te bedienen en te testen.**

1 Indicators

De status van het alarmsysteem wordt aangegeven op het bedienpaneel. Er kunnen meerdere bedienpanelen in het systeem zitten en in die situatie zullen alle bedienpanelen identieke functies hebben. Een LED indicator en display van een bedienpaneel kunnen de gebruiker informeren over de condities van het systeem.



LED indicators:

Alarm: alarm opgewekt door een indringer, rook, gas etc

Tamper: geopende omslag, beschadigde detector, teveel pogingen om code in te voeren, etc.

Fault: verlies van energie, verloren communicatie met een detector etc., (bekijk details door N in te voeren).

Battery: Batterij van het apparaat gespecificeerd op het display is bijna leeg. Zie sectie over batterij vervanging.

📡 informatie ontvangen van een draadloos onderdeel of draadloze communicatie van het keypad is bezig.

Armed: constant = ingeschakeld, langzaam knipperen = uitgangsvertraging, snel knipperen = ingangsvertraging









Power: constant = AC power & back up batterij O.K., knipperen = tekortkoming (AC of back up batterij), uit = controle paneel heeft geen energietoevoer

88 display specificeert afkomst evenement:

	Draadloze detector 12	Aangegeven evenement (alarm, aanraking, tekortkoming of batterij) werd veroorzaakt door detector nummer 12
	Bedrade zone 2	Aangegeven evenement (alarm, aanraking, tekortkoming of batterij) werd veroorzaakt door bedrade zone nummer 2
	draadloze controller 3	Aangegeven evenement werd veroorzaakt door draadloze controller (afstandsbediening, codebedienpaneel, Paniek knop) nummer 3
	Controle paneel	Aangegeven evenement (tekortkoming of aanraking) werd veroorzaakt door het controle paneel
	Draadloze sirene	Aangegeven evenement (aanraking, tekortkoming of batterij) werd veroorzaakt door de buiten draadloze sirene
	Sub controle paneel	Aangegeven evenemenr (alarm, aanraking, tekortkoming of batterij) werd veroorzaakt door het sub controle paneel
	Telefoonlijn	Aangegeven evenement(aanraking of tekortkoming) werd veroorzaakt door de telefoonlijn
	digitale bus	Aangegeven evenement (aanraking of tekortkoming) werd veroorzaakt door een apparaat (keypad of PC) verbonden met het digitale bus
	communicatie tekortkoming	Draadloze keypad verloor verbinding met het controle paneel
	storing	zelf testing storing – bel installateur

tab. 1

88 display specificeert modus van het controle paneel:

	user modus	Geauthoriseerde toezichthouder kan testen, zones omleggen, batterijen vervangen, spraakberichten opnemen, tel.nummers programmeren en interne klok bijstellen in deze functie.
	Thuis bewapenen	systeem is gedeeltelijk ingeschakeld – bepaalde detectoren zijn omgelegd (iemand verblijft in het huis)
	A sectie ingeschakeld	A sectie is ingeschakeld (gesplitst systeem)
	B sectie ingeschakeld	B sectie is ingeschakeld (gesplitst systeem)
	complete bewapenen	systeem is complete ingeschakeld
	omleggen	Waarschuwing dat sommige detectoren zijn omgelegd – aangegeven tijdens bewapenen
	Toets ingedrukt	Wacht op meer data om de invoering complete te maken
	programmering modus	Voor installateur programmering en testing

tab. 2

2 Het systeem bedienen

Het systeem kan bediend worden door bedienpanelen, afstandsbedieningen of door een PC met het Comlink Software.

Gebruiker codes

Kunnen gebruikt worden om het systeem in of uit te schakelen of een reset uitvoeren op een alarm. Er kunnen tot en met 14 verschillende gebruiker codes zijn voor individuele gebruikers. Het systeem slaat op in zijn geheugen welke code gebruikt werd voor welke bediening alsmede de tijd en datum van gebruik. Deze data kan naar een Centrale monitor station gaan en kan ook bekeken worden met behulp van een PC met Comlink software. Alle gebruiker codes zijn leeg als fabriek standaard en behoren geprogrammeerd te worden door de toezichthouder .

Hoofd code

Is een extra (15de) toegangscode voor de toezichthouder. Het kan het systeem bedienen en kan ook programmering toelaten van de andere gebruiker codes en om de gebruiker modus in te gaan.

Fabriek standaard hoofdcode is **1234**. De toezichthouder behoort dit te wijzigen na installatie.


Service code

Is een extra code, gebruikt door de installateur om de programmering modus in te gaan. Eind gebruikers worden meestal niet van deze code op de hoogte gebracht.

Indien een onjuiste toegangscode meer dan vier keer is ingevoerd binnen een bepaalde tijd, zal het een Tamper alarm opwekken op het controle paneel.

2.1 Wapenen

Op het bedienpaneel – voer uw gebruiker code in of druk op de ‘snel wapenen’ toets. (**rechts boven bedienpaneel**)

Op het afstandsbediening (RC-4X) – druk op de  toets.




- systeem zal een keer een bliep geven voordat de uitgangsvertraging begint af te tellen.
- INGESCHAKELD indicator zal fllikeren tijdens uitgangsvertraging**
- U dient de beveiligde zone te verlaten binnen de tijd van de uitgangsvertraging


Indien er 4 bieps zijn tijdens bewapenen, indiceert het systeem een ongebruikelijke situatie en het bedienpaneel zal de specifieke informatie tonen:

ALARM en een zone nummer – de zone is niet gereed (deur open etc.), kijk het zone onderdeel na.
b – sommige detectoren zijn omgelegd (gedaan door toezichthouder)

Ontwapenen:

Op het bedienpaneel– voer uw gebruikercode in

Op de afstandsbediening (RC-4X) – druk de _toets in





- systeem zal twee keer biepen
- indien er 3 bieps zijn, is er belangrijke informatie dat wordt getoond op het keypad. Voorbeelden:
 - **FAILURE** LED is aan het fllikeren – druk op de N toets om de oorzaak te bekijken
 - **ALARM** LED en zone nummer zijn aan het fllikeren = alarm in het geheugen. Wees voorzichtig en kijk het huis na.
- Indien u uw woning ingaat terwijl het systeem ingeschakeld is, zal de ingangsvertraging af beginnen te tellen, nadat u een vertraagde detector opwekt (ARM LED zal fllikeren en bieps geven indien zo geprogrammeerd).

2.2 Paniek Alarm


Indien u in gevaar bent kunt u het stille paniek alarm opwekken om onopvallend om hulp te vragen. Tijdens de Paniek alarm modus kan het controle paneel een SMS versturen en data naar een centrale monitor station via een telefoonlijn (hangt af van installatie settings).

Paniek alarm kan opgewekt worden:

- **Op het bedienpaneel** – druk het paniek knop in en voer dan uw toegangscode in.
- **Op de afstandsbediening (RC-4X)** – druk de  en  toetsen tegelijk in. Het afstandsbediening kan zodanig door een installateur gewijzigd worden, zodat enig toets het alarm kan opwekken.
- Door deze toets van groot formaat in te toetsen, de RC-22 (kan op de muur geïnstalleerd worden, onder een bureau, etc.).



2.3 Om het ALARM te stoppen

Indien een alarm wordt opgewekt terwijl u aanwezig bent, kunt u het stopzetten door uw toegangscode in te voeren of door de  toets in te drukken op het afstandsbediening.

** De JA-60F op batterijen werkende draadloze keypad zal indicaties stoppen na 10sec na de meest recente toets invoer.

2.4 Thuis bewapenen

De installateur kan bepaalde detectoren zo installeren dat ze automatisch omgelegd worden in de zogenaamde "Thuis" gedeeltelijke bewapenen. Dit staat mensen toe om in bepaalde delen van het huis te kunnen verblijven tijdens bewapenen. Om gedeeltelijk in te schakelen:

- **Op het bedienpaneel, druk thuis bewapenen knop. F2.***
- Thuis bewapenen is niet mogelijk via de afstandsbediening



(RC 4X).

H zal op het keypad de thuis bewapenen indiceren.

Om een gedeeltelijk ingeschakeld systeem uit te schakelen – voer uw gebruikercode in of druk de  of  knop in op het afstandsbediening.

2.5 Lezen van alarm geheugen

Alle evenementen (bewapenen, uitschakeling, alarms, tekortkomingen) worden opgenomen in het geheugen van het bedienpaneel tezamen met de tijd en datum. Het complete geheugen van het systeem kan bekeken worden met behulp van een PC met ComLink software. Alarms en tekortkomingen kunnen ook op het bedienpaneel bekeken worden door het volgende in te voeren:

- **F 4** - Zal het laatst opgenomen alarm of tekortkoming tonen.*. Druk meerdere malen toets 4 in om dieper in het geheugen te gaan.

2.6 Bewapenen van gesplitst systeem

Het systeem kan door de installateur in twee onafhankelijke secties gesplitst worden (A,B) en een gedeelde sectie (gangen, trappen, een hoofdingang). Dit staat een bepaalde gebruiker toe om slechts een bepaalde sectie van het huis met zijn/haar code op het afstandsbediening in te schakelen (net zoals bij een niet-gesplitst systeem.). Bewapenen van secties A en B wordt geïndiceerd door **I** symbolen op het keypad. Het gedeelde sectie wordt automatisch ingeschakeld wanneer de A en B secties beiden zijn ingeschakeld.

Met het hoofdcode kan de toezichthouder beide secties in en ontwapenen. Indien de hoofd code ingevoerd is, zal het systeem compleet wapenen (indien compleet uitgeschakeld) of ontwapenen (indien compleet ingeschakeld).

Door de **F1 hoofd code** in te toetsen, zal alleen sectie A bediend worden en **F2 hoofd code** alleen sectie B(dit geldt alleen wanneer snelle bewapenen op disabled is gezet door een installateur).

Let op: gedeeltelijke thuis bewapenen is niet mogelijk als het systeem gesplitst is..

3 Gebruikers settings

Volgende sectie is bestemd voor de toezichthouder van het systeem, die de hoofd code kent.

Alle programmering opeenvolgingen kunnen afgebroken worden voor voltooiing (door de N toets in te drukken).

3.1 Nieuwe hoofd code

De hoofd code wordt gebruikt door de toezichthouder. De fabriek standaard code is 1234 en u dient de code te wijzigen naar een persoonlijke 4 cijferige code. Code programmering is alleen mogelijk wanneer het systeem uitgeschakeld is. Om een bestaande hoofd code te wijzigen voer in:

F 5 xxxx yyyy yyyy

waar **xxxx** de bestaande is en **yyyy** de nieuwe code is. (nieuwe code moet tweemaal ingevoerd worden om een storing te voorkomen.).

Voorbeeld:

Bestaande code 1234 zal gewijzigd worden in 6723 door in te voeren: **F 5 1234 6723 6723**

*Installateur kan het zo programmeren dat deze functie alleen werkt wanneer de invoering opgevolgd wordt door een user code.

Invoeren van nieuwe gebruikers code

Er kunnen tot en met 14 verschillende gebruiker codes zijn voor individuele gebruikers. Het systeem slaat dit op in zijn geheugen, wat voor code werd gebruikt voor welk evenement en wanneer. Deze data kan naar een centrale monitor station gaan en kan ook bekeken worden op een PC met ComLink software.

Alle gebruiker codes zijn leeg als fabrieksstandaard en de toezichthouder dient ze als volgt te programmeren:

F 6 xxxx yy zzzz

waar **xxxx** de hoofd code is, **yy** de user code index is (van 01 tot 14) en **zzzz** de nieuwe gebruikercode is.

Voorbeeld:

Als de hoofd code 1234 is en de user 3 nieuwe code 5277 moet wezen voer in:

F 6 1234 03 5277

Om een bepaalde gebruikercode te verwijderen, voer in 0000 als de nieuwe code (combinatie 0000 kan niet gebruikt worden als code).

Voorbeeld:

Indien de hoofd code 1234 is kan user 3 code verwijderd worden door:

F 6 1234 03 0000

Let op:

- U kunt alleen nieuwe codes programmeren wanneer het systeem uitgeschakeld is.
- De toezichthouder dient de codes op te nemen op het tabel van de laatste pagina van deze handleiding (het dient op een veilige plaats bewaard te worden).
- Indien het systeem gesplitst is, kan de toezichthouder de gebruiker codes wijzigen, maar niet veranderen bij welke sectie een bepaalde code hoort (alleen de installateur kan dit wijzigen).

Vervanging van batterij

Alle onderdelen met batterijen voeren regelmatig batterij tests uit. Indien de levensduur van een batterij bijna op z'n eind is, zal het systeem aangeven dat het aan vervanging toe is. (Batterij indicator en onderdeel adres worden aangegeven op het keypad).

Wanneer enig detector of keypad vraagt om nieuwe batterijen, dienen ze binnen een week vervangen te worden. Om batterijen te vervangen, bel de installateur op, of doe het volgende:

- Ga op het controle paneel naar de user modus(voer in **F0 hoofd code**)
- open de omslag van de detector (keypad)
- vervang zijn batterijen met nieuwe (gebruik alleen corresponderende maat alkaline batterijen van goede kwaliteit). Wacht voor ongeveer 20 secondes voor het inzetten van de batterijen.
- Sluit de omslag van het apparaat en test zijn functie.
- Om de gebruiker modus te verlaten, druk het N toets in op het keypad.

Let op: normale batterij levensduur is ongeveer 1 jaar. Blootstelling aan een erg koude temperatuur, regelmatige opwekking of een lage initiële batterij capaciteit kan de batterij levensduur aantasten.

Aanbevolen: het systeem dient jaarlijks door een professionele installateur geïnspecteerd te worden. De back-up batterijen van het controle paneel en de buiten sirene dienen na 4 jaar vervangen te worden.

Gebruikers code

code index	Naam van gebruiker	sectie		notities
		A	B	
0.				Hoofd code - toezichhouder
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				

Setting van telefoon communicator

geheugen	Belt naar	tel. nummer	notities
1.			SMS
2.			SMS
3.			SMS
4.			SMS
5.			SMS

geheugen	Belt naar	tel. nummer	notities
6.			SMS
7.			SMS
8.	Lijn voor technisch support	veiligthuis	

Timers

Uitgangs/ingangs vertraging	sec
alarm duur	min

Detectoren

positie	locatie in het huis	Type detector	reactie*	sectie		
				A	B	S
Draadloze detectoren	1.				
	2.				
	3.				
	4.				
	5.				
	6.				
	7.				
	8.				
	9.				
	10.				
	11.				
	12.				
	13.				
	14.				
	15.				
	16.				
Bedrade INPUTS	1.				
	2.				
	3.				
	4.				

* I – gelijk D – vertraagd F – vuur P – paniek T –aanraking N –volgende vertraging